



YTELSESERKLÆRING NR. 609202501

- | | |
|---|--|
| 1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen | Fint naturlig tilslag til bruk i sandfilteranlegg |
| 2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4 | Vare 609, Filtersand Klasse A N 0/3 mm |
| 3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen | Tilslag for sandfilteranlegg |
| 4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5 | John Myrvang AS, Nymobakken 34,
3516 Hønefoss / Prestmoen grustak |
| 5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (om relevant) | Ikke relevant |
| 6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V | |
| 7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert Standard | Bioforsk Tema 28 2007 Sandfilteranlegg
Egensertifisering |
| 8. Angitt ytelse | Se neste side |
| 9. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i punkt nr. 4.
Undertegnet for og på vegne av produsenten av: | |

Synnøve Johnsen – Kvalitetsleder

(navn og stilling)

Hønefoss, 06.01.2025

Sted og utstedelsesdato

Underskrift

Harmonisert teknisk spesifikasjon: Bioforsk Tema 28 2007 Sandfilteranlegg

Vesentlige egenskaper	Ytelse
Tilslagsstørrelse	0/3
Korndensitet	2,67 Mg/m³
Gradering	GF 85
Toleransekategori	GTF 10
Farge	Lys brun/Beige
d60	0,60mm
d10	0,20mm
Sorteringsgrad (d60/d10)	3,00
Middelkornstørrelse >0,5mm	0,55mm
Levetid (Bør byttes ut mellom 5-15år)	15år (Kvaliteten på sanden forblir lik)
Forenklet petrografisk beskrivelse (type tilslag)	Inneholder hovedsakelig gneis-/granittkorn og en mindre andel sandstein og mørke amfibolittiske bergarter. Hovedsakelig kubisk kantet/avrundede korn uten siltbelegg. Hovedsakelig friske kornoverflater og uten svake/forvitrede korn.